

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад пресмотра и оздоровления № 86 «Айболит»
г.Брянска
241023 г. Брянск, улица Бежицкая, д.18**

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Вход на территорию: Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К К, О, С	наличие не менее 90 см	имеется 90 см	-
2.	Автостоянка и парковка: -доля машино-мест для инвалидов; - размер места со специальным знаком	К, О	не менее 10% 350x500 см	Зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида отсутствует	Техническое решение невозможно
3.	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	30 м	-
4.	Путь к главному входу в здание: - ширина полосы движения; - указатели направления движения; -декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; - места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	160 см отсутствует отсутствует отсутствует	Техническое решение невозможно
5.	Открытая лестница: - высота подъема ступней; - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	О, С О, С О, С С	не более 12 см не менее 40 см 85-90 см наличие	15 см 33 см 60-90 см отсутствует	Техническое решение невозможно

	-контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	отсутствует	
6.	Пандус: - высота подъема - уклон	К, О	НД–не более 1:10 0,8 м НД–не более 1/12	отсутствует	Техническое решение невозможно

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Крыльцо или входная площадка:				
	Высота площадки		Норматив не установлен	имеется	
	Габариты площадки: ширина, длина	К	не менее 220см x 220см	130 см x 180 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	отсутствует	установка
	Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	отсутствует	установка
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
2.	Лестница наружная:				
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	наличие	отсутствует	установка
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	отсутствует	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	отсутствует	окраска первой и последней ступеней
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	отсутствует	Техническое решение невозможно

3.	Пандус наружный: - ширина марша - уклон - высота одного подъема	К	не менее 100 см И/1-не более 1/12 не более 80 см	отсутствует	Для реконструкции нет возможности
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	отсутствует	Техническое решение невозможно
	Поручни с двух сторон: - на высоте -на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	отсутствует	Техническое решение невозможно
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	отсутствует	Техническое решение невозможно
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	отсутствует	Техническое решение невозможно
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина, ширина	К	не менее 220x180 см	215x175 см	Для реконструкции нет возможности
	Двери распашные(Р), автоматические(А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 82 см 5 см	Для реконструкции нет возможности

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Коридоры, холлы				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	80 см	Для реконструкции нет возможности
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	Техническое решение невозможно
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушением ОДА (О) расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см -для колясочников: глубина 150 см. ширина 90 см	К, О, С	не менее 1 ед.на этаж не менее 1 ед.на этаж	-	Техническое решение невозможно
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	Техническое решение невозможно
2.	Лестница внутренняя (в зоне оказания услуги)				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	Техническое решение невозможно
3.	Пандус внутренний к лестнице				
	- ширина марша	К	не менее 100 см	90 см	Техническое решение

	<ul style="list-style-type: none"> - уклон - высота одного подъема - разворотные площадки внизу, вверху - поручни с двух сторон: * поручни на высоте * горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями 	К, О, С	И/1-не более 1/12 не более 80 см не менее 150x150 см наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		невозможно
4.	Пандус переносной	К	наличие	-	Техническое решение невозможно
5.	Подъемник для инвалидов: Вертикальный (В), мобильный (М), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	Техническое решение невозможно
6.	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	Техническое решение невозможно
7.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги	К, О, С	наличие	-	Техническое решение невозможно

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Обслуживание через окно/прилавок				Не требуется
2.	Обслуживание в кабинете: - ширина проема двери в свету - габариты зоны сидения, глубина - зона для кресла-коляски -стол с высотой рабочей поверхности	К, О О К К, О	не менее 90 см не менее 120 см не менее 150x150 см 60-80 см	80 см - - -	Техническое решение невозможно
3.	Обслуживание с перемещением по маршруту: - ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	105 см	Техническое решение невозможно
4.	Кабина индивидуального обслуживания				Не требуется
5.	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал): - доля мест для колясочников -ширина прохода к месту для колясочников	К, О	не менее 2 % не менее 120 см	- -	Техническое решение невозможно

5. САНИТАРНО- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Санузел				
	Знак доступности в помещении	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	Для реконструкции нет возможности
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски - высота раковины - опорный поручень	К, О	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	- 60 см -	Реконструкция
	Кабины: - ширина дверного проема - габариты (ширина, глубина) - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина, глубина)	К, О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см не менее 80x120 см	-	Техническое решение невозможно

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ п/п	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1.	Визуальные средства информации для предоставления услуги	С	наличие	-	
	Надписи:		наличие	-	Установить в соответствии с

	- размещение на высоте - размер шрифта прописных букв - освещенность	К, С, Г С С	не более 160 см не менее 7,5 см наличие		нормативами
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - размер шрифта прописных букв - освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	Установить в соответствии с нормативами
2	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка помещений со стороны ручки - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие 60-110 см	-	Установить в соответствии с нормативами
4.	Телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее 1 шт.	-	Приобрести
5.	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	Техническое решение невозможно
6.	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	С	наличие	-	Техническое решение невозможно
7.	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	-	Техническое решение невозможно
8.	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	Техническое решение невозможно

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности инвалидов, выделены жирным шрифтом в графе «Норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. К результатам обследования прилагаются планы (схемы) планировочных решений объекта, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, а также фотографии.